ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике

(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике)

Ленина ул., д. 106, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426009.
Тел. (3412) 68-28-44. Факс (3412) 68-23-10. E-mail: gsenr@udmnet.ru. Сайт: www.18.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 74048229, ОГРН 1051802206389, ИНН/КПП 1835064045/184101001

28 СЕН 2016 № 8378

Директору МБОУ средняя общеобразовательная школа № 50
Громову А.А.

План-задание
по подготовке к новому учебному 2017-2018 году МБОУ средняя общеобразовательная школа № 50 по адресу: УР, 426072, г. Ижевск, ул. 40 лет Победы, 62

Руководствуясь ст. 28, ст. 29, ст. 51 Федерального Закона РФ от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью улучшения материально-технической базы учреждения, предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний, Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике предлагает выполнить следующие мероприятия:

1. Установить ограждение по периметру территории школы в соответствии с требованиями п. 3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.
2. Ревизия и ремонт труб системы канализации и водоснабжения (ГВС И ХВС).
3. Ревизия и ремонт системы вентиляции. При обследовании технического состояния вентиляции провести инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха помещений санитарных узлов в соответствии с требованиями п. 6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.
4. Приобрести комплекты ученической мебели в кабинет начального звена № 109 согласно требований п.п.5.1.,5.2,5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10
5. Замена отопительных радиаторов в кабинете № 303 (географии) для обеспечения оптимальных параметров микроклимата и воздушной среды в соответствии с требованиями п.п. 6.1..6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10.
6. Заменить оконные блоки с подоконниками в учебном кабинете № 316, в кабинете № 300 в соответствии с требованиями п.6.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.
7. Перед началом нового учебного года провести технический контроль соответствия оборудования столовой паспортным характеристикам. Представить акт исправности оборудования в соответствии с требованиями п. 4.3. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Руководитель
Управления Роспотребнадзора
по Удмуртской Республике _____ Н.С. Матюшина

План-задание получил директор МБОУ СОШ № 50 _____ Громов А.А.

«20» 10 2016г.

Дмитриева Г.А. 63-28-48